


PRZEKRÓJ A-A 1:50



ODNOŚNIKI DO PRZEKRÓJÓW
warstwy podano z góry do dołu iz zewn. do wewn.

a	dachówka (0,45kN/m ²) na latkach i kontrlatkach wiatroizolacja FWK l > 1000mg/m ² /24h krokwie 3,8x18cm co 60cm
----------	--

a1	dachówka (0,45kN/m ²) na latkach i kontrlatkach wiatroizolacja-FWK, l > 1000 g/m ² /24h krokwie 3,8x18cm co 60cm wełna mineralna 035 - wypełnienie - 180mm płyty PIR-PUR 023 - 80mm, klejone na złączach łaty 45/45mm co 40cm wełna mineralna 035 - wypełnienie - 40mm płyty GK
-----------	---

a2	dachówka (0,45kN/m ²) na latkach i kontrlatkach wiatroizolacja FWK l > 1000mg/m ² /24h krokwie 3,8x18cm co 60cm podbitka drewniana 2,2cm
-----------	--

b	płyty OSB-3, 12 mm jętki 3,8/18cm co 60 wełna mineralna 035 - wypełnienie - 180mm płyty PIR-PUR 023 - 80mm, klejone na złączach łaty 45/45mm co 40cm wełna mineralna 035 - wypełnienie - 40mm płyty GK
----------	--

c	płyty Cetris 12mm na piance wyluminiującej płyty wiórowe na pióro i wpust 18mm belki stropowe 2x(3,8x22cm) co 60cm wełna mineralna 040-wypełnienie - 150mm (220mm) łaty-poprzecznie do belek 45/45mm co 40cm wełna mineralna 040-wypełnienie - 40mm płyty GK
----------	--

d	wylewka anhydrytowa, dylatowana, 70mm stropian EPS 200-036 "PODLOGA" - 200+50mm folia bud. 0,3mm papa izolacyjna ma lepiku na zimno płyta żelbetowa - 100mm folia bud. 0,3mm zagęszczony suchy piasek 150mm pospółka - zagęszczona warstwami grunt rodzimy po usunięciu humusu
----------	--

e	tynk mineralny na kleju z siatką podtynkową wg ETICS styropian ryflowany 031 FASADA PREMIUM - 150mm wiatroizolacja FWK l > 1000mg/m ² /24h poszycie ścian - płyta OSB-3, 12mm ściana szkielet-słupki 3,8/15cm co 60cm wełna mineralna 035 - wypełnienie - 200mm paroizolacja-folia PE 0,20mm łaty 45/45mm co 40cm poziomo wełna mineralna 035 - wypełnienie - 40mm płyty gipsowo-kartonowe - 12,5mm
----------	---

e1	deski elewacyjne pionowe 22 mm PW (opcja) klej z siatką podtynkową styropian ryflowany FASADA - 150mm wiatroizolacja FWK l > 1000mg/m ² /24h poszycie ścian - płyta OSB-3, 12mm ściana szkielet-słupki 3,8/10cm co 60cm
-----------	---

e2	płyty gipsowo-kartonowe - 12,5mm ściana szkieletowa - słupki 3,8x10 co 60cm - 100mm wełna mineralna - wypełnienie - 100mm płyty gipsowo-kartonowe - 12,5mm
-----------	---

f	tynk akrylowy na siatce i kleju polistyren ekstrudowany XPS - 100mm izolacja pionowa ściana fundamentowa - beton C12/15, 240mm
----------	---

f1	polistyren ekstrudowany XPS - 100mm izolacja pionowa ściana fundamentowa - beton C12/15, 240mm
-----------	--